

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung  
Holder of the Approval

Novar GmbH  
Johannes-Mauthe-Straße 14  
72458 Albstadt

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 107510	4	19.12.2015	18.12.2019

Gegenstand der Anerkennung  
Subject of the Approval

Infrarot-Bewegungsmelder  
Viewguard PIR EMK (Vorhang)

Verwendung  
Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311  
sowie des Sicherheitsgrades 2 gemäß DIN EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen  
Basis of the Approval

VdS 2110:2011-01  
VdS 2203:2001-03  
VdS 2312:2010-12  
VdS 2344:2014-07  
EN 50131-2-2:2008

Köln, den 23.07.2015

Reinermann

Geschäftsführer  
Managing Director

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body

## Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

## This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107510 vom/ dated 23.03.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit Vorhangoptik Software Version Option: - PIR Spiegelset, Vorhangoptik - Verstellgelenk	Viewguard PIR EMK (Vorhang)  EPIRM 21.0V02.XX  VPE=3 Stück Wandhalterung	033330.01 033330   033434 033390.17 033390	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107510 vom/ dated 23.03.2015

 Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
 The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montage-Anschluss-Anleitung	P01544-10-002-03	08.04.2015	8
- Stromlaufplan 800-03143.02 Viewguard DUAL EMK	W0200401.02 Rev A	12.03.2014	1
- Bestückungsplan 800-03144.02 Viewguard DUAL EMK	W0200401.02 Rev A	12.03.2014	2
- Gesamtstückliste Viewguard PIR FAI Wide Angle	033330.01 Rev M	14.04.2015	3
Stückliste, PCA	X0200401.01 Rev A1	12.08.2014	30
Zeichnungen:			
- Übersicht Gehäuse Viewguard	MAD20007 Rev A	25.05.2011	1
- Vorhangspiegel SCM 3000 A200261	33406.00-10-01 Rev E	29.03.2012	1
- Kennzeichnung Aufkleber	MPR06249	12.12.2007	1
- Kennzeichnung Aufkleber	MPR06168.01 Rev 0B	14.04.2015	1
Datenblätter:			
- Pyroelement K3376-3	Excelitas LHi 968	16.05.2014	6
- Taster	Panasonic AH148261AT	04/2007	1
- DIP Schalter NIRIEAM	Diptronic EIR	24.05.2006	1
- Anschlussklemmen	EBY EB550-XXDS-000	29.06.1999	1
- Relais	Panasonic AQY232S	17.12.2002	1
Optionen:			
- Zeichnung Verstellgelenk	MAD92001 Rev A	11.05.2011	1
- Anleitung Verstellgelenk	P01518-47-002-04	01.06.2011	2



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 107510 vom/ dated 23.03.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Das Gerät ist für den Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1: 2009-09 und Teil 3: 2009-09 geeignet.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse II nach VdS 2312 sowie Umweltklasse II nach DIN EN 50130-5.
3. Der Melder ist geeignet bis zu einer Entfernung von 12 Meter, leicht zu durchdringende Flächen auf Durchstieg zu überwachen.