

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval
 Novar GmbH
 Johannes-Mauthe-Straße 14
 72458 Albstadt

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 108505	4	14.06.2019	01.10.2020

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval
 Funk-Kontaktsender
 RF 4I/O Modul

VdS Schadenverhütung GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Amsterdamer Str. 174
 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung
Use
 in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval
 VdS 2344:2014-07
 VdS 2110:2017-09
 VdS 2203:2001-03
 VdS 2252:2003-12

Köln, den 29.05.2019

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



Dr. Reinermann
 Geschäftsführer
 Managing Director

i. V. Grundmann
 Leiter der Zertifizierungsstelle
 Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 108505 vom/ dated 29.05.2019

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Funk-Kontaktsender mit 4 Meldergruppen bestehend aus: Grundplatine mit Software - EFS01.00.0V01.XX oder - EFS01.10.0V02.XX - Sende-/Empfangs-Modul - Summer - Kunststoffgehäuse Optionen: - Lithium Batterie 7,2V/2,25Ah - Relaiskarte	RF 4I/O Modul 015601 015601.01 015605 015602	015601 oder 015601.01	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 108505 vom/ dated 29.05.2019

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung - Gerät 015601.01	P02646-10-002-02	28.06.2017	20
Stromlaufpläne:			
- Grundplatine 015601.01	W0401100.01	02.12.2010	1
- Relaisplatine	W0201700	29.06.2011	1
Bestückungspläne:			
- Grundplatine 015601.01	W0401100.01	04.03.2019	2
- Relaisplatine	W0201700	29.06.2011	1
Stücklisten:			
- Gerät 015601.01	015601.01 Rev. K	01.10.2018	4
- Grundplatine 015601.01	X0401100.01 Rev. H	26.04.2019	21
- Sende-/Empfangs-Modul	X1312500 Rev. A1	18.05.2017	1
- Relaisplatine	15602 Rev. D	21.09.2017	2
- Relaisplatine	X0201700 Rev. B	21.09.2017	4
Konstruktionszeichnungen:			
- Kennzeichnung Gerät 015601.01	MPR06312 Rev. B	20.10.2017	2
- Gehäuse 015601 oder Gehäuse 015601.1	15601 MAD50001	04.04.2007 27.06.2011	1 1
Datenblätter:			
- Sabotageschalter	Cherry DB3G-CGAN	13.01.2006	1
- Lithium Batterie	Saft LS 14500	12/2005	2
- Relais	Omron G6H	02.10.2008	6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 108505 vom/ dated 29.05.2019

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Es dürfen ausschließlich 2 x 7,2V/2,25Ah Lithium Batterien der Firma Novar oder eine VdS anerkannte Energieversorgung als Energieversorgung verwendet werden.
2. Der Funk-Kontaktsender darf nur im Funk-Einbruchmeldesystem der Firma Novar eingesetzt werden.