

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 199015 vom/ dated 19.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Öffnungsmelder bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffnungssensor ohne Zusatzanschluss oder - Öffnungssensor mit Zusatzanschluss - Sendeeinheit <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffaufbaugehäuse - Unterlegscheibe 	Identloc	<p>032221.17</p> <p>032222.17</p> <p>032220.17</p>	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 199015 vom/ dated 19.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montage-Anschluss- Anleitungen:			
- Sendeeinheit	P01221-10-002-03	20.04.2011	4
- Öffnungssensor	P01222-10-002-03	20.04.2011	8
Stromlaufplan, Sendeeinheit	384.00-60-01	10.07.1997	1
Bestückungsplan, Sendeeinheit	384.00-70-01	27.10.1997	1
Stücklisten:			
- Sendeeinheit	032220.17 Rev C	31.03.2015	2
- Sendeeinheit, Zubehörbeute	A730187 Rev A	20.06.2011	1
- Öffnungssensor	032221.17 Rev E	13.10.2015	2
- Öffnungssensor mit Zus.- Anschluss	032222.17 Rev E	13.10.2015	2
- Sende- und Empfangseinheit kpl.	A728190 Rev 0	08.06.2009	1
- Zubehör, komplett	MAG73045 Rev A	04.07.2011	1
Konstruktionszeichnung, Identloc	MAD29007	07.04.2011	1
Sendeeinheit/ Öffnungssensor Leiterplatte für Transponder mit EM4200			
Stromlaufplan Transponder EM4200 800-04033	W0100100	31.08.2015	1
Bestückungsplan Transponder EM4200 800-04034	W0100100	31.08.2015	1
Stückliste Transponder EM4200	X0100100 Rev B	23.10.2015	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 199015 vom/ dated 19.11.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Die Lötstellen des Öffnungssensors mit Zusatzanschluss (Kenn-Nr. 032222) müssen mit den vom Hersteller vorgegebenen Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen (z. B. Schutzlack Typ Kontakt 70) versehen werden.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2110.