

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 199509 vom/ dated 19.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Öffnungs- und Flächenüberwachung bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektronischer Öffnungs- und Glasbruchsensor passiv - Sendeeinheit <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffaufbaugehäuse - Unterlegscheibe 	<p>Identloc</p>	<p>032230.10, 032230.17 032220, 032220.17</p>	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 199509 vom/ dated 19.11.2015

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montage-Anschluss- Anleitungen:			
- Sendeeinheit	P01221-10-002-03	20.04.2011	4
- Passiver Glasbruchsensor	P01223-10-002-05	20.04.2011	10
Stromlaufpläne:			
- Sendeeinheit	384.00-60-01	10.07.1997	1
- Glasbruchsensor	385.00-60-02	24.03.2000	1
Bestückungspläne:			
- Sendeeinheit	384.00-70-01	27.10.1997	1
- Glasbruchsensor	385.00-70-02	06.04.2000	1
Stücklisten:			
- Sendeeinheit	32220.17 Rev C	31.03.2015	2
- Sende- und Empfangseinheit kpl.	A728190 Rev A1	02.04.2014	1
- Glasbruchsensor	32230.17 Rev E	13.10.2015	2
- Übertragungseinheit	A705214 Rev D	02.04.2014	1
- Glasbruch-Sensorplatine	MAG70001 Rev A2	21.09.2015	6
- Sendeeinheit Zubehörbeutel	MAG73045 Rev A	04.07.2011	1
Konstruktionszeichnung	MAD29007	07.04.2011	1
Leiterplatte für Transponder mit EM4200			
Stromlaufplan Transponder EM4200 800-04033	W0100100	31.08.2015	1
Bestückungsplan Transponder EM4200 800-04-034	W0100100	31.08.2015	1
Stückliste Transponder Em4200	X0100100	23.10.2015	1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 199509 vom/ dated 19.11.2015

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Die Lötstellen des elektronischen Öffnungs- und Glasbruchsensors (Kenn-Nr. 032230.10) müssen mit den vom Hersteller vorgegebenen Feuchtigkeitsschutzmaßnahmen (z. B. Schutzlack Typ Kontakt 70) versehen werden.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2110.