



# Apollo 55000-440APO

## Czujka ciepła XP95 Ex



### Parametry techniczne

Typ czujki	nadmiarowa ciepła (próg 55°C - klasa A2S)
Protokół komunikacji na pętli	Apollo XP95
Prąd dozorowania	0,3 mA
Prąd alarmowania	2 mA
Zakres temperatur pracy	-20 .. +60 °C
Wilgotność względna	0 ... 95 %
Kolor	biały
Średnica	100 mm
Wysokość	42 mm (bez gniazda)
Waga	105 g (bez gniazda)

Czujka ciepła XP95 monitoruje temperaturę za pomocą jednego termistora, który steruje wyjściem licznika proporcjonalnie do temperatury zewnętrznej powietrza. Idealnie nadaje się do brudnych lub zadymionych w warunkach normalnych pomieszczeń.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company