



Apollo 55000-760APO

Mini moduł XP95 1 wejście



Parametry techniczne

Typ modułu	moduł wejściowy
Liczba wejść	1 (monitorowane)
Protokół komunikacji na pętli	Apollo XP95
Wbudowany izolator zwarc	Tak
Prąd dozorowania	1,25 mA
Prąd alarmowania	3,5 mA

Moduł Mini switch monitor jest urządzeniem instalowanym na pętli dozorowej XP95 i posiada jedno wejście nadzorowane do kontroli stanu urządzeń zewnętrznych podłączonych do instalacji SSP. Dzięki małym rozmiarom można go zabudować np. w przycisku ROP.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company