



Apollo 55000-797APO

Moduł 1 wejście/1wyjście 230V DIN



Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ modułu | moduł wejść/wyjść |
| Liczba wejść | 1 (monitorowawne) |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 1 (nienadzorowane 250V AC / 1A; 48V DC / 2A)) |
| Protokół komunikacji na pętli | Apollo XP95 |
| Wbudowany izolator zwarć | Tak |
| Prąd dozorowania | 1,25 mA |
| Prąd alarmowania | 2,5 mA |
| Zakres temperatur pracy | -20..+70 °C |
| Wilgotność względna | 0..95 % (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP 54 |

Moduły Apollo XP95 typu DIN są przystosowane do montażu na standardowej szynie DIN i posiadają wszystkie cechy funkcjonalne klasycznych modułów XP95. Małe rozmiary pozwalają na zabudowę wielu sztuk modułów w jednej obudowie lub w np. w rozdzielni elektr.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company