



Pulsar AWO000

Metalowa, natynkowa obudowa central trafo 20VA, miejsce na akumulator 7Ah

- Zastosowanie CA5/6, VERSA5/10, INTEGRA24, MODUŁY
- Wymiary 255x255x88mm
- Miejsce na akumulator 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
- Transformator TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20



AWO000 - metalowa, natynkowa obudowa central i modułów Satel. Transformator 20VA, miejsce na akumulator 7Ah.

Parametry techniczne

Zastosowanie	CA5/6, VERSA5/10, INTEGRA24, MODUŁY
Wymiary	255x255x88mm
Miejsce na akumulator	7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator	TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilające	U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=1,2A I2=1,0A (max.)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC
Zamykanie	Skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi	Możliwość montażu zamka, dystans od podłoża: 8mm
Waga	1950g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company