



# Pulsar AWOP625PP

Puszka instalacyjna przelotowa 6x2,5mm<sup>2</sup>, prostokątna

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa przeznaczona jest do łączenia urządzeń przeciwpożarowych w systemach instalacji kablowych wykonanych w klasie odporności ogniowej zgodnie z DIN 4102-12 w których wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania lub przesyłania sygnału w czasie pożaru. Konstrukcja puszek instalacyjnych została tak zaprojektowana aby zagwarantować mechaniczną zdolność do utrzymania tras kablowych w stanie w którym gwarantowane jest ciągłe przesyłanie energii elektrycznej i sygnałów teletechnicznych w strefie pożaru. Puszka instalacyjna może znaleźć zastosowanie w zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej tj. wentylatory oraz klapy oddymiające, centrale SSP, systemy DSO, itp.



## Parametry techniczne

Podtrzymanie funkcji	E90
Napięcie maksymalne	450 V AC
Klasa szczelności	IP20
Lakierowanie	RAL 3001
Maksymalna średnica przewodów	Max. 10mm
Przekrój przewodów	2,5 mm <sup>2</sup>
Aprobata CNBOP	AT-0601-0422/2014
Wymiary	154x80x30 mm
Waga	0,36 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Oddział Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Oddział Poznań:** tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Oddział Katowice:** tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

