



Pulsar AWZG2-12V2A-B

Zasilacz buforowy Grade 2 13,8V/2A/7Ah



Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy (SSWiN) EN50131-6:2017 oraz (KD) EN60839-11:2013 w stopniu 1, 2 i klasie środowiskowej II. Zasilacz przeznaczony do nieprzerwanego zasilania urządzeń SSWiN i KD wymagających stabilizowanego napięcia 12V ($\pm 15\%$).

Parametry techniczne

Zasilanie	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz
Wyjście zasilania	2A/13,8VDC (0,58A/13,8VDC - GRADE 1÷2
Zgodność z normami	EN50131, Stopień 1÷2; EN60839-11:2013, Stopień 1÷2
Prąd ładowania akumulatora	0,2/0,5A
Miejsce na akumulatory	1 x 7Ah/12V
Pobór prądu przez układ zasilacza	max. 11mA
Wymiary	205 x 237 x 82 [+/- 2mm], dystans od podłoża: 8 mm
Zabezpieczenia	SCP, OLP, OVP, UVP, tamper - otwarcie obudowy
Zabezpieczenia antysabotażowe	microswitch, styk NC 0,5A@50V DC max
Wyjścia techniczne	EPS - awaria sieci AC, APS - awaria akumulatora
Sygnalizacja	Sygnalizacja optyczna LED
Montaż	natynkowy
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7-1,00mm, kolor RAL 9003
Stopień ochrony obudowy	IP20
Zamykanie	wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company