



# Labor Strauss BC600-8L2N

Modułowa Centrala Sygnalizacji Pożaru BC600-8L2N w obudowie naściennej z wyświetlaczem i polem obsługi, bez płyty głównej z procesorem.

## Opis produktu:

Modułowa Centrala Sygnalizacji Pożaru BC600-8L2N w obudowie naściennej z wyświetlaczem i polem obsługi, bez płyty głównej z procesorem.

## Parametry:

Centrala sygnalizacji pożaru 8 slotów wolnych:

- NT602-1 - Zasilacz 2,3 A
- ABB600-1 - wyświetlacz 1/4 VGA z polem obsługi
- **bez płyty głównej z procesorem**
- BPL610-1 - płyta instalacji modułów backpane 8 modułów
- BGT600-1 - metalowa płyta montażowa
- miejsce na 2 akumulatory o poj. do 18 Ah, obudowa standardowa

## Certyfikaty:

- VdS: G212164
- CPR: 0786-CPR-21611
- CNBOP: 3732/2019



## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230VAC +10/-20%, 47 to 63Hz
Temperatura otoczenia	-20°C to +60°C
Kolor obudowy	Szary, RAL 9002
Wymiary (W x H x D)	444 x 530 x 121 (mm)
Moc nominalna	75 VA
Prąd wyjściowy zasilacza	2,3 A
Waga	7,8 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a resideo company