



Labor Strauss BC600-8L8N

Modułowa Centrala Sygnalizacji Pożaru BC600-8L8N w obudowie naściennej z wyświetlaczem i polem obsługi, bez płyty głównej z procesorem.

Opis produktu:

Modułowa Centrala Sygnalizacji Pożaru BC600-8L8N w obudowie naściennej z wyświetlaczem i polem obsługi, bez płyty głównej z procesorem.

Parametry:

Centrala sygnalizacji pożaru 8 slotów wolnych:

- NT608-1 - Zasilacz 8,5 A
- ABB600-1 - wyświetlacz 1/4 VGA z polem obsługi
- **Bez płyty głównej z procesorem**
- BPL610-1 - płyta instalacji modułów backpane 8 modułów
- BGT600-1 - metalowa płyta montażowa
- miejsce na 2 akumulatory o poj. do 18 Ah, obudowa standardowa

Certyfikaty:

- VdS: G212164
- CPR: 0786-CPR-21611
- CNBOP: 3732/2019



Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230VAC +10/-20%, 47 to 63Hz
Temperatura otoczenia	-20°C to +60°C
Kolor obudowy	Szary, RAL 9002
Wymiary (W x H x D)	444 x 530 x 121 (mm)
Moc nominalna	260 VA
Prąd wyjściowy zasilacza	8,5 A
Waga	8,6 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company