



# Kendrion GTR048000A10-014

Zwalniak elektromagnetyczny łamany 300/325mm, 400N, 24V DC

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Moc znamionowa 1,6 W
- Pobór prądu 66 mA
- Siła trzymania 400 N
- Wbudowany przycisk zwalniający tak
- Stopień ochrony IP 42 (magnes IP 54)



Dzięki zastosowaniu obrotowej głowicy magnesu można łatwo zmieniać sposób montażu z podłogowego na ścienny. Odległość rury dystansującej może być skrócona przez klienta w celu dostosowania odległości zgodnie z wymaganiami. Przycisk zwalniania wbudowany jest w rurę dystansującą.

Zintegrowana dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją oraz dioda TVS (ochrona ESD).

W zestawie znajduje się płyta przegubowa.

Certyfikat zgodności nr 0786-CPD-20435

## Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	20,4 ... 27,6 V DC
Moc znamionowa	1,6 W
Pobór prądu	66 mA
Siła trzymania	400 N
Wbudowany przycisk zwalniający	tak
Cykl pracy	100 %
Zakres temperatur pracy	-5..50 °C
Stopień ochrony	IP 42 (magnes IP 54)
Wymiary	80x90x(300/325) mm (montaż podłoga/ściana)

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company