



# Honeywell MB-041450.17

## Doorguard-Plus dla magistrali BUS-2

- Zasilanie 10V do 15V DC
- Maksymalny pobór prądu 15 mA
- Liczba podłączonych czytników 1x Zintegrowany IK2, IK3
- Obsługiwane formaty EM
- Kontaktron drzwiowy tak
- Liczba wejść 5
- Parametryzacja wejść 12k EOL
- Ilość wyjść PGM 2
- Kolor RAL 9010



### Parametry techniczne

Zasilanie	10V do 15V DC
Maksymalny pobór prądu	15 mA
Liczba podłączonych czytników	1x Zintegrowany IK2, IK3
Obsługiwane formaty	EM
Kontaktron drzwiowy	tak
Liczba wejść	5
Parametryzacja wejść	12k EOL
Ilość wyjść PGM	2
Kolor	RAL 9010
Klasa środowiskowa wg VdS	II
Max. liczba kontrolowanych drzwi	1
Wymiary sygnalizatora	110 x 103 x 53 mm
Wymiary modułu	110 x 140 x 53 mm
Sygnalizacja optyczna	LED - miga o częstotliwości 1,5 Hz
Pobór prądu sygnalizatora	50 mA
Sygnalizacja akustyczna	około 100 dB

System kontroli drzwi ewakuacyjnych komunikujący się z centralami serii MB-Secure poprzez magistralę BUS-2, zintegrowany czytnik IK2/IK3.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

