



Fideltronik MBKR-J6/10

Moduł baterii do KR6000-J/KR10K-J

- Pojemność baterii 9 Ah
- Napięcie baterii 192 V DC
- Dodatkowy czas podtrzymania 4 min (100% obciążenia)

MBKR-J6/10 jest baterią do zasilaczy LUPUS KR6000-J/KR10K-J pozwalającą na wydłużenie czasu podtrzymania zasilania awaryjnego w przypadku zaniku głównego napięcia zasilania



Parametry techniczne

Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	192 V DC
Dodatkowy czas podtrzymania	4 min (100% obciążenia)
Sposób montażu	RACK/TOWER
Waga	55 kg
Wymiary	440x500x220 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company