



# Advanced MXP-502

## Karta 1-pętlowa MXP-502 Obsługa protokołu Apollo XP95

- Protokół komunikacji na pętli Apollo XP95
- Maksymalny prąd pętli 500 mA



Karta 1-pętlowa instalowana na wewnętrznej magistrali PBUS w centralach Advanced z serii Mx PRO5. Maksymalnie 126 adresów urządzeń Apollo na pętli dozorowej.

### Parametry techniczne

Ilość stref	200 max
Protokół komunikacji na pętli	Apollo XP95
Maksymalna ilość adresów na pętli	126 max
Maksymalny prąd pętli	500 mA

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Wrocław:** tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Poznań:** tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Katowice:** tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

