



Xtralis pip-027

Punkt testujący

- Zakres temperatur pracy -40 ... +70 °C
- Materiał ABS
- Kolor Biały
- Wewnętrzna średnica kapilary 8 mm
- Zewnętrzna średnica kapilary 10 mm

Punkt testujący jako element zamontowany na kapilarze. Stosowany do przeprowadzania okresowych testów czujek zasysających.



Parametry techniczne

Zakres temperatur pracy	-40 ... +70 °C
Materiał	ABS
Kolor	Biały
Wewnętrzna średnica kapilary	8 mm
Zewnętrzna średnica kapilary	10 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company