Pulsar RAWP1000

Panel wentylacyjny dla szaf RACK 19", do szaf 600x1000, montaż do płyty górnej

- Przepustowość wentylacji 4x (50 ... 110) m3/h
- Zasilanie 230 V AC
- Sposób montażu Do wewnątrz szafy, na spodniej stronie panelu sufitowego
- Wykonanie Blacha stalowa 1,2mm walcowana na zimno (SPCC)
- Wyposażenie dodatkowe Zestaw montażowy (wkręty, podkładki klatkowe), przewód zasilający

Panel 4 wentylatorów do szaf stojących o wymiarach podstawy 600x1000mm. Panel przeznaczony jest do zainstalowania w płycie górnej szafy RACK, od jej wewnętrznej strony (w komplecie 4 śruby). Wymusza obieg powietrza we wnętrzu szafy przy użyciu 4x wentylatorów o przepustowości 50÷110m3/h każdy. Wykonanie: blacha grubości 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), malowana na kolor RAL 9004. Panel jest zasilany napięciem 230V AC (w komplecie znajduje się rozłączny przewód 230V AC długości 2m).

Parametry techniczne	
Przepustowość wentylacji	4x (50 ... 110) m3/h
Zasilanie	230 V AC
Sposób montażu	Do wewnątrz szafy, na spodniej stronie panelu sufitowego
Wykonanie	Blacha stalowa 1,2mm walcowana na zimno (SPCC)
Kolor	RAL 9004
Wymiary	48 x 450 x 750 mm (wys. x szer. x głęb.)
Waga	4,2 kg
Wyposażenie dodatkowe	Zestaw montażowy (wkręty, podkładki klatkowe), przewód zasilający

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-07-21 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone