



W Box Technologies WBXPSU1A12V

Zasilacz impulsowy 13,8VDC 1A + 0,8A do ładowania akumulatora, miejsce na aku7Ah

- Wymiary 225 x 195 x 83mm
- Miejsce na akumulator 7Ah
- Napięcia wyjściowe 13,8V DC, $V_{pp} < 150$ mV
- Prąd wyjściowy 1A



Zasilacz impulsowy 12V DC (13,8V) 1A + 0,5A do ładowania akumulatora, wydajna praca w trybie przełączania, sygnalizacja stanu diodami LED, obudowa mieści akumulator 7Ah, : 225x195x83mm, pokrywa zawiasów

Parametry techniczne

Obudowa	Metalowa
Wymiary	225 x 195 x 83mm
Miejsce na akumulator	7Ah
Napięcia wyjściowe	13,8V DC, $V_{pp} < 150$ mV
Prąd wyjściowy	1A
Dodatkowy prąd ładowania akumulatora	0,8A
Liczba wyjść zasilania	1
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC,
Zasilanie	100 - 240V AC, 50 - 60Hz
Zabezpieczenia wejścia	Bezpiecznik T2.0A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe/przeciążeniowe	Bezpiecznik F2.0A

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

