



Merawex ZSP100-1.5A-07

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 24V DC, 1,1A, 2x9Ah



Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC
Napięcie wyjściowe	24V DC
Maksymalna pojemność akumulatora	9 Ah potrzebne 2 szt.
Maks. nominalny prąd wyjściowy	1,1 A
Rodzaj obudowy	Metalowa

Zasilacze ZSP100 służą do zasilania gwarantowanym napięciem 24V urządzeń:

- Sygnalizacji pożarowej wg PN-EN 54-4 + A2
- Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepła wg PN-EN 12101-10
- Przeciwpowarowych wg Rozp. MSWiA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zm. Dz.U. nr 85 poz.553 z dn. 27.4.2010)

Funkcje i wyposażenie:

- odporność na trudne warunki pracy (-25...+55°C, IP42);
- wysoka sprawność pod obciążeniem i niski pobór mocy na potrzeby własne (1,7W sieć / 17mA bateria);
- sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego oraz możliwość odczytu aktualnej wartości rezystancji;
- komunikacja RS-232 / RS-485;
- niska awaryjność (0,5% w ciągu trzech lat);
- dwa oddzielne wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami z możliwością powiększenia, stosując dodatkowy moduł;
- zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza;
- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla każdego rodzaju dostępne trzy styki przekaźnika);
- wejście alarmu zewnętrznego;
- zabezpieczenia przeciążeniowe obwodów wyjściowych i baterii, przed odwróceniem biegunów baterii;
- wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania;
- wewnętrzna sonda temperaturowa;
- metalowa szafka wisząca do zamontowania akumulatorów, zamykana na zamek;
- kolor szafki: RAL 7035 (szary).

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

