

PULSAR K. Bogusz Sp.j.
Siedlec 150
32-744 Łapczyca, PL



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

PULSAR K. Bogusz Sp.j.
deklaruje że wyrób:
declare, that the electrical product:

PSBEN5012D

(KOD / CODE)

PSBEN 13,8V/5A/40Ah/EN
Zasilacz buforowy impulsowy.

(NAZWA / NAME)

spełnia wymagania następujących norm:
is in conformity with the following standards:
PN-EN 50131-1:2009+A1:2010+A2:2017-07
PN-EN 50131-6:2017-12

w zakresie wymagań dla urządzeń stopnia:
in terms of requirements for security grade:

Stopień 1 i 2 (Grade 1, Grade 2)

Klasa środowiskowa II (Environmental class II)

dla konfiguracji:

for configuration:

Prąd wyjściowy (output current) 2,8A + 2,2A ładowanie akumulatora (battery charge)
Akumulator (battery) 40Ah

oraz
and

Stopień 3 (Grade 3)

Klasa środowiskowa II (Environmental class II)


dla konfiguracji:

for configuration:

Prąd wyjściowy (output current) 0,66A + 3A ładowanie akumulatora (battery charge)
Akumulator (battery) 40Ah

BLACK POWER

Siedlec 2020-11-17
Data wystawienia / Data of issue


Krzysztof Bogusz
Właściciel / Owner